

**KLASIČNA GIMNAZIJA,
ZAGREB, KRIŽANIĆEVA 4A**

**PRAVILNIK
O ZAŠTITI OD POŽARA**

ZAGREB, SRPANJ 2013.

SADRŽAJ	Strana
Temeljne odredbe	3
Obveze i odgovornosti u provedbi mjera zaštite od požara	5
Obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara	6
Obavljanje unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole	10
Upoznavanje radnika s opasnostima i mjerama zaštite od požara	11
Osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju	12
Osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika	12
Kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije	13
Ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara	13
Mjere zaštite od požara i mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose	13
Odgovornosti zbog neprimjene propisanih i naređenih mjera zaštite od požara	20
Postupanje radnika u slučaju nastanka požara	22
Prijelazne i završne odredbe	22
Sadržaj priloga	
Program osposobljavanja radnika iz zaštite od požara	23
Raspored ručnih vatrogasnih aparata	24
Obrazac evidencije o redovitom pregledu vatrogasnih aparata	25
Postupanje radnika u slučaju požara	26
Kategorizacija MUP-a	29

Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10), a u svezi s Pravilnikom o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN RH br. 116/11.) i članka 24. i 172. Statuta Klasične gimnazije, Zagreb, Križanićeva 4a, (u daljnjem tekstu: Škola), Školski odbor donosi dana 09. srpnja 2013. godine:

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara, propisa donesenih temeljem zakona, kao i drugih zakona i propisa čijim se pojedinim odredbama uređuju pitanja od značaja za sprječavanje požara i drugih nesreća te gubitak ili oštećenje sredstava za rad i zaštita života i zdravlja ljudi.

Primjena pravila zaštite od požara utvrđuje se u skladu s III. kategorijom ugroženosti od požara, sukladno rješenju MUP-a RH, PU Zagrebačke broj: 511-19-36-UP-I-7859/1-1995, donešenom 04. rujna 1995. godine.

Članak 2.

Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara je ravnatelj škole.

Članak 3.

Osoba zadužena za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara u školi je g. Petar Jaković, na radnom mjestu voditelja smjene i knjižničara, koji posjeduje Uvjerenje o položenom odgovarajućem stručnom ispitu broj 511-01-90-UP/I-552/1-1999 (E-2656) od 17. svibnja 1999. godine.

Članak 4.

Ovim Pravilnikom uređuju se:

- obveze i odgovornosti vezane uz provedbu mjera zaštite od požara
- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara
- obavljanje unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole,
- upoznavanje radnika s opasnostima i mjerama zaštite od požara,
- osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju,
- osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika,

- kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije,
- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara,
- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose,
- postupanje radnika u slučaju nastanka požara,
- prijelazne i završne odredbe.

Članak 5.

Sastavni dio ovoga Pravilnika su:

- program osposobljavanja radnika iz zaštite od požara,
- popis i raspored vatrogasnih aparata,
- evidencija o redovnom pregledu vatrogasnih aparata,
- postupanje radnika u slučaju požara,
- rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara.

Drugi provedbeni planovi zaštite od požara (plan uzbunjivanja, plan evakuacije i dr.) obrađeni su u zasebnim elaboratima.

Plan evakuacije broj Y55 118 885 Plan 08, usvojen je na sjednici Školskog odbora dana 06. travnja 2009. godine.

Upute za siguran rad i postupanje u slučaju požara na pojedinim radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije razrađene su i postavljene na odgovarajuća mjesta.

Članak 6.

Projektna dokumentacija, razne analize, nalazi i mišljenja, uvjerenja, svjedodžbe, upisnici i druge isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se i čuvaju u tajništvu ustanove ili kod osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara. Osobu zaduženu za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara odlukom određuje Ravnatelj.

Članak 7.

Sustav zaštite od požara i eksplozija obuhvaća norme ponašanja radnika i trećih osoba za vrijeme rada, kretanja i zadržavanja u građevinama i u prostorijama Škole kao i tehničke normative, norme i upute u svezi građevina i drugih sredstava rada. Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji, normativne, upravne, organizacijske, tehničke, obrazovne, promidžbene naravi utvrđene zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave i ovim Pravilnikom, čijim se izborom i primjenom postiže veći stupanj zaštite od požara.

Članak 8.

Svaki radnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada na način kako je utvrđeno zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima ili zabranama.

Obveze provođenja mjera zaštite od požara utvrđene stavkom 1. ovog članka odnose se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u Školi radi obavljanja poslova. Radnici drugih pravnih osoba koji obavljaju određene poslove za školu u njezinim prostorijama i prostorima dužni su provoditi mjere zaštite od požara prilikom obavljanja tih radnji i držati se naredbi i naputaka osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara. Odgovornu osobu vanjskog izvođača radova za provođenje mjera zaštite od požara prije početka izvođenja radova imenuje vanjski izvođač radova, koji je dužan ime odgovorne osobe navesti u zahtjevu za izdavanje dozvole za rad koju mu izdaje osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara Škole.

Članak 9.

U građevinama i poslovnom prostoru u zakupu, zajedničkom poslovanju i poslovnoj suradnji, Škola je dužna pridržavati se Zakonom određenih i propisanih mjera zaštite od požara.

Međusobni odnosi, obveze i način provođenja mjera zaštite od požara između Škole, zakupoprimalca, pravnih osoba u zajedničkom poslovanju ili poslovnoj suradnji, uređuju se u sklopu ugovora o zakupu ili posebnim ugovorom.

II. OBVEZE I ODGOVORNOSTI U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Obveze radnika u provedbi mjera zaštite od požara

Članak 10.

Prava radnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija su:

- poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- upoznati se s organizacijom zaštite od požara u građevini i prostoru te odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu,
- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s opasnostima te propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima na predmetnom radnom mjestu,
- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena, stalno pratiti i kontrolirati rad, funkcioniranje i ispravnost uređaja, instalacija i drugih sredstava rada, u bližoj i široj radnoj okolini i svaki kvar, neispravnost ili nesukladnost, koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara, odmah prijaviti ovlaštenom predstavniku poslodavca,
- držati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljene na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- brinuti se da pristup njegovu radnom mjestu bude slobodan i moguć, kako bi se nesmetano koristila oprema i sredstva za gašenje požara i otklonile eventualne posljedice,
- odbiti rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije kao i izvršavanje poslova i zadataka ako nisu osigurane mjere za zaštitu od požara i eksplozije,

- aktivno sudjelovati u gašenju požara na svim građevinama i njihovim dijelovima,
- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara te prema oznakama upozorenja i znakovima i uputama za njihovu uporabu,
- poznaju razmještaj vatrogasnih aparata, hidranata i druge opreme za gašenje požara te njihovu uporabu.

Članak 11.

Dužnosti radnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija su:

- poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu,
- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima na predmetnom radnom mjestu,
- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena, stalno pratiti i kontrolirati rad, funkcioniranje i ispravnost uređaja, instalacija i drugih sredstava rada, u bližoj i široj radnoj okolini i svaki kvar ili neispravnost, koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara, odmah prijaviti ovlaštenom predstavniku poslodavca,
- držati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljene na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- brinuti se da pristup njegovu radnom mjestu bude slobodan i moguć, kako bi se nesmetano koristila oprema i sredstva za gašenje požara te otklonile eventualne posljedice,
- odbiti rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije ako nisu osigurane mjere za zaštitu od požara i eksplozije,
- aktivno sudjelovati u gašenju požara na svim građevinama i njihovim dijelovima,
- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara te prema oznakama upozorenja i znakovima i uputama za njihovu uporabu.

III. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 12.

Posebna ovlaštenja i dužnosti u području zaštite od požara u građevini i prostoru u vlasništvu škole imaju:

- ravnatelj, kao odgovorna osoba u pravnoj osobi,
- voditelji smjena (turnusa)
- osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara.

Članak 13.

Ravnatelj nadzire provedbu mjera zaštite od požara uz pomoć osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara.

Kada ravnatelj nije na radnom mjestu ili je spriječen provoditi nadzor iz stavka 1. ovoga članka, odnosno u slučajevima kada se obavljanje djelatnosti vrši na dislociranim lokacijama, njegovu dužnost preuzimaju ovlaštteni predstavnici poslodavca.

a) Ravnatelj

Članak 14.

Ravnatelj je odgovoran za provođenje mjera zaštite od požara u svim građevinama i prostorima škole te ima slijedeća posebna ovlaštenja i dužnosti:

- organizira i usklađuje rad osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara u primjeni mjera zaštite od požara određenih zakonom i drugim propisima te odredbama ovog Pravilnika,
- kontrolira izvršenje mjera zaštite od požara naloženih od strane nadležne inspekcije zaštite od požara,
- surađuje s inspekcijskim službama iz zaštite od požara i omogućuje im obavljanje inspekcijskih pregleda i nadzora,
- poduzima disciplinske mjere protiv onih radnika koji ne provode mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu odnosno u građevini i prostoru škole.

b) voditelji smjena

Članak 15.

Voditelji smjena odgovorni su za obavljanje nadzora iz područja zaštite od požara sukladno odredbama ovog pravilnika, odnosno imaju slijedeća posebna ovlaštenja i dužnosti:

- vršiti nadzor nad primjenom mjera zaštite od požara u objektu,
- vršiti nadzor nad radnicima glede primjene mjera zaštite od požara.

c) Ovlaštenja i dužnosti osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara

Članak 16.

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara u školi odgovorna je Ravnatelju za pravilno i pravodobno savjetovanje u provođenju mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, propisima i normama te odredbama ovog Pravilnika u građevini i na prostoru kojeg je vlasnik ili korisnik Škola.

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara u školi u području zaštite od požara u građevini i prostoru u vlasništvu ili na korištenju škole ima prava i dužnosti da:

- predlaže Ravnatelju provođenje mjera zaštite od požara koje su propisane zakonima, podzakonskim aktima te odredbama ovog Pravilnika,
- provodi u djelo odluke Ravnatelja donesene u svezi sa zaštitom od požara,
- upozorava Ravnatelja na utvrđene nedostatke prilikom pregleda nadzornika/inpektora zaštite od požara te predlaže dinamiku njihovog otklanjanja,
- surađuje pri nadzornom pregledu i omogućuje obavljanje nadzornog pregleda te ovlaštenim predstavnicima poslodavca pruža potrebne podatke i obavijesti,
- prati promjene, izmjene ili dopune propisa i normi koji uređuju oblast zaštite od požara i predlaže izmjene i dopune ovog Pravilnika ako je u suprotnosti s propisima iz područja zaštite od požara,
- vodi propisanu evidenciju iz područja zaštite od požara (održavanje vatrogasnih aparata, ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sustava za gašenje požara, ispitivanje gromobranske instalacija, ispitivanja elektro instalacija, ispitivanja strojeva i uređaja i dr.),
- najmanje jednom godišnje podnosi Ravnatelju izvješće o stanju zaštite od požara,
- podnosi prijedloge Ravnatelju za odobrenje sredstava potrebnih za provođenje mjera zaštite od požara,
- organizira osposobljavanje radnika iz područja zaštite od požara i o tome vodi evidenciju,
- analizira uzroke požara i eksplozija koji su se dogodili u građevini i na prostoru u vlasništvu ili korištenju škole,
- planira redovito servisiranje i nabavu vatrogasnih aparata u suradnji s Ravnateljem,
- planira periodično ispitivanje stabilnih sustava za gašenje požara kao i drugih instalacija te nabavu sredstava i opreme za gašenje požara u suradnji s financijskom službom škole i Ravnateljem,
- provjerava i nadzire provođenje mjera zaštite od požara u školi,
- radi otklanjanja nedostataka u području zaštite od požara surađuje s osobama koje održavaju objekte škole,
- obavlja i druge poslove iz područja zaštite od požara utvrđene propisima i ovim Pravilnikom,
- vrši provedbe internih pravilnika i općih akata te uputa za siguran rad u dijelu zaštite od požara,
- obavlja kontrolu kretanja, zadržavanja i rada pojedinaca i vanjskih izvođača radova te izdavanje potrebnih dozvola za kretanje i rad s otvorenim plamenom u ugroženim prostorima,
- daje odobrenje za vrstu opreme i sredstava za gašenje požara koje nabavlja škola,

c) ovlaštene predstavnici poslodavca

Članak 17.

U ustanovi nisu imenovani posebni ovlaštene predstavnici poslodavca.

Članak 18.

Ovisno o organizacijskom ustroju ravnatelj može odrediti ovlaštene predstavnike poslodavca u svrhu odgovarajućeg provođenja mjera zaštite od požara za vrijeme i u sklopu pojedinih tehnoloških procesa koje nije u mogućnosti samostalno nadzirati.

Ovlašteni predstavnik poslodavca odgovoran je da se za vrijeme obavljanja radnih zadataka provode mjere zaštite od požara i eksplozije. Ovlašteni predstavnik poslodavca obavlja kontrolu i nadzor glede primjene propisanih i naređenih mjera zaštite od požara na radnim mjestima i u prostorijama građevine u svom djelokrugu rada i rukovođenja. O uočenim nedostacima sastavlja zapisnik s prijedlogom i rokovima za njihovo otklanjanje. Ovlašteni predstavnik poslodavca vodi brigu o potrebi postavljanja odgovarajuće opreme i sredstava za gašenje požara na pojedinim radnim mjestima. Za nesmetan pristup vatrogasnoj opremi i sredstvima za gašenje požara odgovoran je ovlašteni predstavnik poslodavca.

Članak 19.

Ovlašteni predstavnik poslodavca je dužan upoznati svakog radnika prije rasporeda za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka s opasnostima od požara i eksplozija te mjerama zaštite na tom radnom mjestu. Svakog radnika nakon premještanja s jednog na drugo radno mjesto, ovlašteni predstavnik poslodavca mora upoznati s opasnostima od požara i eksplozija i provođenjem odgovarajućih mjera zaštite od požara. Ovlašteni predstavnik poslodavca je odgovoran da na radnim mjestima gdje postoje opasnosti za nastanak i širenje požara rade radnici koji su stručno osposobljeni za takve poslove i koji su osposobljeni iz područja zaštite od požara.

Članak 20.

Posebne dužnosti ovlaštenog predstavnika poslodavca su:

- udaljiti svakog radnika koji pri obavljanju poslova ne provodi i ne primjenjuje mjere zaštite od požara,
- nakon završetka rada, prije odlaska iz radnih prostorija, provjeriti da li su poduzete potrebne mjere zaštite od požara,
- obavlja kontrolu izvršenih rekonstrukcija ili adaptacija u građevini glede provođenja mjera zaštite od požara,
- vrši kontrolu provođenja mjera zaštite od požara na radnim mjestima prilikom obavljanja svakog posla te druge kontrole glede zaštite od požara, a koje ovise o specifičnosti tehnologije obavljanja djelatnosti pravne osobe,
- prekinuti rad na radnom mjestu, sredstvu rada i u radnoj okolini ako utvrdi da postoji izravna opasnost za nastanak i širenje požara ili se poslovi i radne operacije izvode na način suprotan pravilima zaštite od požara.
- u slučaju izravne opasnosti nastanka požara s osobom zaduženom za poslove zaštite od požara dogovoriti otklanjanje opasnosti odnosno nedostataka, ili ako se to ne može, dogovoriti će se o privremenom prekidu rada sve dok opasnosti postoje,
- izvjestiti osobu zaduženu za poslove zaštite od požara o svakom nastalom požaru ili mogućoj opasnosti za nastanak i širenje požara,
- u slučaju neizvršavanja obveza u primjeni i provedbi mjera zaštite od požara protiv radnika poduzima mjere propisane drugim općim aktom.

Članak 21.

Ovlaštene predstavnike poslodavca pisanom odlukom određuje ravnatelj ustanove.

IV. OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA TE OVLAŠTENJA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE

Općenito

Članak 22.

Unutarnju kontrolu u području zaštite od požara organizira i provodi osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara, kao radnik koji ima posebna ovlaštenja i odgovornosti u pogledu mjera zaštite od požara, kontrolira i provjerava provode li se mjere zaštite od požara koje su regulirane odredbama ovog Pravilnika.

Članak 23.

Poslove osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara može obavljati osoba koja ima najmanje srednju spremu tehničkog smjera te položen stručni ispit iz područja zaštite od požara.

Članak 24.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i napucima, osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara ima pravo:

- udaljiti radnika s radnog mjesta ako svojim postupkom neposredno ugrožava sigurnost imovine i koristi otvorenu vatru u požarno ugroženom prostoru, obavlja zavarivanje u ugroženom prostoru bez dozvole ili dodatnih mjera sigurnosti i sl. te o tome izvjestiti ravnatelja,
- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost imovine ili život i zdravlje ljudi,
- obaviti provjeru znanja radnika glede rukovanja s aparatima i opremom za gašenje požara, a onog koji pokaže nepoznavanje uputiti na dodatnu obuku,
- utvrđeno neprovođenje propisanih mjera zaštite od požara prijaviti ravnatelju.

Kontrola ispravnosti opreme i sredstava za gašenje požara

Članak 25.

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara prije početka rada obavezna je vizualno pregledati svu opremu za dojavu i gašenje požara, u smislu opće funkcionalnosti i dostupnosti. Utvrđene nedostatke dužna je prijaviti ravnatelju koji ih je dužan u najkraćem roku organizirati njihovo otklanjanje.

Članak 26.

Ako osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara utvrdi da postoje ozbiljni nedostaci na opremi za dojavu i gašenje požara, a da takvo stanje bitno utječe na siguran tijek rada i sigurnost djelatnika, ima pravo prekinuti rad. U slučaju prekida rada iz razloga navedenih u prethodnom stavku, dužna je o tom izvjestiti ravnatelja.

Članak 27.

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara poslodavca dužna je kontrolirati radnike glede primjene mjera zaštite od požara tijekom radnog vremena. Za utvrđene propuste ima pravo radnika udaljiti iz radnog prostora te protiv njega poduzeti mjere propisane drugim općim aktom.

V. UPOZNAVANJE RADNIKA S OPASNOSTIMA I MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA

a) Osposobljavanje radnika

Članak 28.

Svaki radnik prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta mora proći osnovno osposobljavanje u trajanju od minimalno 8 školskih sati na način i po programu utvrđenom Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN RH broj 61/94). Osposobljavanje radnika povjerava se onoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za osposobljavanje radnika i koja ima suglasnog Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.

b) Upoznavanje radnika s opasnostima na radnom mjestu

Članak 29.

Svako radnika koji prvi put dolazi na radno mjesto, osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara ili drugi ovlašteni predstavnik poslodavca dužni su upoznati s opasnostima glede nastanka požara na tom radnom mjestu i njegovoj okolini te poduzimanju mjera zaštite da ne nastane požar i eksplozija.

Članak 30.

Radnici koji tijekom jedne radne smjene ili tijekom određenog vremenskog razdoblja redovito ili povremeno obavljaju više različitih poslova moraju za te poslove biti osposobljeni i od radnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara ili drugog ovlaštenog predstavnika poslodavca upoznati sa svim opasnostima i mjerama zaštite od požara na tim poslovima.

Članak 31.

Osposobljavanje radnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, kao i osposobljavanje radnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije, provodi se prema programu utvrđenim u Prilogu 1. ovog Pravilnika.

Članak 32.

Nije predviđena periodična provjera znanja o opasnostima i mjerama zaštite od požara, osim u uvjetima predviđenima u sklopu ovog pravilnika.

Članak 33.

Evidenciju o osposobljavanju radnika sukladno odredbama ovog Pravilnika odnosno pravila iz područja zaštite od požara vodi osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara, a evidencija se pohranjuje i čuva u tajništvu škole.

VI. OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE I NADZIRANJE SIGURNOG ODVIJANJA TEHNOLOŠKOG PROCESA TE DRUGIH INSTALACIJA I UREĐAJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR I TEHNOLOŠKU EKSPLOZIJU

Članak 34.

Za održavanje opreme i instalacija (plinska kotlovnica; sustavi ventilacije i grijanja, električna instalacija, sustav za zaštitu od munje, plinska instalacija) čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju odgovoran je školski domar - kotlovničar u sklopu svojih osnovnih radnih zadataka sukladno ugovoru o radu.

Radnik iz prethodnog stavka mora proći obveznu edukaciju i odgovarajući liječnički pregled sukladno propisima koji uređuju predmetno područje ((Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (NN 70/2010, 50/2011) i Pravilnik o poslovim s posebnim uvjetima rada (Sl. 5/84)).

VII. OSOBE ZADUŽENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJE ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U SLUČAJEVIMA PRIVREMENOG POVEĆANOG POŽARNOG RIZIKA

Članak 35.

U slučaju privremenog povećanog požarnog rizika zaduženi su:

- za razradu postupaka - osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara,

- za poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara - ravnatelj škole.

VIII. KRETANJE I PONAŠANJE NA PROSTORIMA UGROŽENIM OD POŽARA ILI TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE

Članak 36.

Kretanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije (plinska kotlovnica, kabinet kemije i dr.) je zabranjeno za sve radnike odnosno druge osobe na koje se odnose odredbe ovog pravilnika.

Kretanje na navedenim prostorima iznimno je dozvoljeno radnicima koji ispunjavaju odredbe posebnih propisa i odredbi ovog pravilnika (domar-kotlovničar, nastavnik/ca, kemije).

IX. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 37.

Ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara definirano je u sklopu Plana osiguranja prijama priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti (plan uzbunjivanja) kao zasebnog elaborata.

X. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA I MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSE

Članak 38.

U cilju otklanjanja uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u građevinama, građevinskim dijelovima kao i na prostorima oko njih i ostalim prostorima, primjenjuju se mjere zaštite od požara koje se odnose na:

- projektiranje i izvođenje radova na adaptaciji ili rekonstrukciji na postojećoj građevini, odnosno projektiranje i izgradnju novih građevina i građevinskih dijelova, kao i izgradnju privremenih građevina te ugradnju uređaja i opreme u njima,
- izvođenje i održavanje raznih instalacija (elektroinstalacija, gromobrantskih, ventilacijskih, klimatizacijskih, toplinskih, vodovodnih, kanalizacijskih i sl.) tako da ne predstavljaju opasnost od požara,
- postavljanje raznih upozorenja, uputa, informacija i oznaka zabrana (o pušenju, unošenju otvorene vatre, zabrani zavarivanja i sl.),
- održavanje čistoće u radnim i pomoćnim prostorijama, odnosno uklanjanje otpadaka i drugih zapaljivih tvari, na za to određena mjesta,
- označavanje i održavanje ulaza, izlaza, prolaza i protupožarnih putova unutar građevina i prostora oko njih za prilaz, odnosno prolaz vatrogasnih vozila,

- uporabu uređaja za grijanje i njihovo održavanje kao i druge mjere ovisno od postojećim opasnostima,
- opskrbljenost građevine vatrogasnim aparatima za gašenje požara, čiji se broj, vrsta i lokacija utvrđuju Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN RH broj 101/11).

Članak 39.

Prilikom određivanja mjera zaštite od požara koriste se postojeći zakonski i tehnički propisi i mjere zaštite (osnovne mjere zaštite od požara) te ostale mjere zaštite od požara koje se propisuju ovim Pravilnikom.

1) OSNOVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 40.

Pod osnovnim mjerama zaštite od požara prema ovom Pravilniku podrazumijevaju se građevinske mjere zaštite od požara, mjere zaštite od požara na električnim uređajima i instalacijama, plinskim instalacijama, munjovodnim (gromobranskim) instalacijama, uređajima za zagrijavanje i rashladnim uređajima, na kojima može doći do nastajanja i širenja požara.

A) Građevinske mjere zaštite od požara

Članak 41.

Pod građevinskim mjerama zaštite od požara smatra se svaka građevinska aktivnost prilikom adaptacije ili rekonstrukcije ili gradnje čiji je cilj:

- zaštita radnika koji se nalaze u građevini i građevinskim dijelovima,
- zaštita drugih osoba koje se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini,
- sprječavanje širenja požara-lokaliziranje (prvenstveno izvan područja građevine i njenih dijelova),
- očuvanje vrijednosti i dobara u građevini i građevinskim dijelovima te
- očuvanje same građevine i njenih dijelova.

Članak 42.

Građevinske mjere zaštite od požara treba provoditi prilikom adaptacije ili rekonstrukcije ili gradnje nove građevine ili dijela građevine.

Članak 43.

Građevinske mjere zaštite od požara sastoje se i od pregleda postojećeg stanja građevine i njenih dijelova, materijala i konstrukcije u određenim rokovima te izvođenja građevinskih radova po dokumentaciji za koju je izdana suglasnost. Građevinske konstrukcije se pregledavaju radi utvrđivanja stanja otpornosti protiv požara.

A.1 Izlazi i izlazni putovi

Članak 44.

Cjelokupan prostor na hodnicima, stubištima i drugim evakuacijskim putovima mora uvijek biti slobodan i nezakrčen. Nagazna površina podova na izlazima i izlaznim putovima ne smije imati nikakvih mehaničkih oštećenja, napuknuća te ne smije biti neravna niti imati nagle promjene visina. Podne obloge, tepisi (tapisoni) kao i pomični prekrivači moraju biti izrađeni od samogasivog materijala i dobro pričvršćeni za podlogu. Oštećeni dijelovi na njima ne smiju se krpati. Oštećeni dijelovi podnih obloga moraju se u cijelosti izmijeniti.

Članak 45.

Na izlazima i izlaznim putovima namijenjenima za evakuaciju smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strjelicom (standardnim simbolima) tako da su vidljivi i danju i noću. Osvjetljenje oznaka za evakuaciju može zamijeniti i izrada tih oznaka na fluorescentnoj podlozi.

Članak 46.

Putovi evakuacije moraju biti izvedeni i smješteni tako da neovisno vode na ulicu ili otvoren siguran prostor (dvorište) dovoljno prostran da se osobama koje se evakuiraju omogući udaljšavanje od građevine te brzo i sigurno napuštanje ugroženog prostora.

A.2 Otvori u zidovima

Članak 47.

Sva vrata u građevini ili građevinskom dijelu moraju se lako zatvarati i otvarati. Sva vrata se moraju otvarati u smjeru izlaženja (evakuacije) a na vratima se ne smije mijenjati smjer otvaranja niti se smiju privremeno ili stalno ukloniti. Ako su vrata ostakljena, staklo na njima ne smije biti napuknuto ili razbijeno.

Članak 48.

Svi prozori predviđeni za otvaranje moraju se lako dati otvarati i zatvarati s poda (ventus uređaji i sl.). Prozorska stakla ne smiju biti napuknuta ili razbijena.

A.3 Zidovi, stupovi i stropovi

Članak 49.

Sve preinake na zidovima, stupovima i stropovima mogu se obavljati sukladno važećim propisima iz područja graditeljstva. Ukoliko se obavljaju jednostavniji poslovi (npr. pojačano održavanje) potrebno je pribaviti suglasnost osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara.

Moguća oštećenja na zidovima (pukotine, otpadanja) potrebno je popraviti materijalom istih protupožarnih karakteristika. U blizini zidova od gorivog materijala ne smiju se postavljati naprave za zagrijavanje niti drugi izvori topline.

Članak 50.

Svi podovi bez obzira na kakvu su konstrukciju postavljeni ne smiju imati nezaštićene otvore. Svaki otvor ili oštećenje u podu radi izvođenja bilo kakvih radova mora se odmah dovesti u prijašnje stanje.

A.4 Pokrovi i krovišta

Članak 51.

Krovni pokrivač ne smije imati mehaničkih oštećenja. Ako je krovište izvedeno s određenom otpornošću protiv požara, nosive krovne konstrukcije i pokrivači ne smiju se popravljati s gorivim materijalom.

A.5 Prometnice i prilazi

Članak 52.

Pristupne ceste i požarni putovi moraju biti stalno održavani glede sposobnosti za promet vozilima tako da:

- se redovito čiste od snijega,
- se na njima ne obavljaju nikakvi građevinski radovi (prijekopi) dok nije osiguran drugi pristup do građevina (zaobilaznica, premoštenje preko prijekopa i sl.),
- nisu zakrčeni parkiranim vozilima te
- su opskrbljeni odgovarajućom signalizacijom i znakovima.

Potrebno je osigurati nesmetan pristup nadzemnim ili podzemnim hidrantskim priključcima oko objekta.

B) Mjere zaštite od požara na instalacijama i uređajima

Članak 53.

Sve električne instalacije i uređaji te munjovodne (gromobranske) instalacije moraju se izvoditi i održavati, sukladno vrijedećim normama i odredbama propisa za predmetno područje.

Članak 54.

Rokovi periodičnih ispitivanja svih instalacija, strojeva i uređaja te stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara propisani su i određeni važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

B.1 Posebne mjere zaštite od požara kod korištenja uređaja za zagrijavanje

Članak 55.

Pod uređajem za zagrijavanje podrazumijeva se dio opreme koji pretvara bilo koji oblik energije u toplinsku energiju.

Medij za centralno grijanje školskih prostorija priprema se u vlastitoj plinskoj kotlovnici.

Članak 56.

Periodični pregled i ispitivanje svih sustava za zagrijavanje vrši ovlaštena pravna osoba u skladu s odredbama važećih propisa.

Članak 57.

Zabranjena je uporaba svih dodatnih strojeva i uređaja za zagrijavanje bez dopuštenja od strane ravnatelja ili osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprijeđenje stanja zaštite od požara.

B.2 Mjere zaštite od požara na plinskim instalacijama

Članak 58.

U školskom objektu za potrebe plinske kotlovnice postoji stabilna plinska instalacija. Plinske instalacije moraju biti izvedene u skladu s važećim propisima ili priznatim pravilima tehničke prakse.

Članak 59.

Priključivanje i servisiranje trošila na plinsku instalaciju, smije obavljati samo ovlaštena osoba te o istom mora ostaviti pismeni zapis.

Članak 60.

Dopuštena je uporaba samo ispitanih plinskih trošila.

Članak 61.

Ispitivanje ispravnosti plinskih instalacija vrši lokalni distributer plina ili druga ovlaštena pravna osoba, u rokovima propisanim važećim propisima.

B.3 Mjere zaštite od požara kod uporabe električnih kuhala u uredskim i pomoćnim prostorijama

Članak 62.

Dopuštena je uporaba električnih kuhala samo u namjenski uređenim pomoćnim prostorima poput čajnih kuhinja.

Članak 63.

Uporaba električnih električnih kuhala zabranjena je u svim ostalim vrstama prostorija i prostora (uredski, pedagoški, skladišni i ini prostori i prostorije).

B.4 Mjere zaštite od požara kod korištenja ventilacijskih i klima uređaja

Članak 64.

Svi ventilacijski i klima sustavi moraju se izvoditi i održavati (servisirati), sukladno važećim normama i odredbama propisa iz predmetnog područja.

B.5 Održavanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara te sprječavanje širenja požara

Članak 65.

Sva oprema i sredstva za gašenje požara te sustavi za dojavu i gašenje požara moraju se izvoditi i održavati, sukladno važećim normama i odredbama propisa iz predmetnog područja.

Članak 66.

Za organiziranje i provođenje svih definiranih i propisanih mjera zaštite od požara odgovoran je ravnatelj škole.

Članak 67.

U građevinama i radnim prostorima postavljena su slijedeća sredstva protupožarne zaštite:

- unutarnja hidrantska mreža,
- vatrodojavni sustav u potkrovlju objekta,
- sustav za detekciju zapaljivih plinova i para u kotlovnici objekta,
- protupanična (sigurnosna) rasvjeta,
- tipkala za isključenje električne energije u slučaju pogibelji,
- ručni vatrogasni aparati u svim građevinama i prostorima (broj, vrsta i raspored ručnih vatrogasnih aparata po prostorijama daje se u prilogu broj 2., koji je sastavni dio ovog Pravilnika).

Članak 68.

Ispitivanje ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara te sprječavanje širenja požara, može obavljati ovlaštena pravna osoba koja je registrirana za predmetne poslove i ima ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova. Ispitivanje ispravnosti vrši se najmanje jednom godišnje.

Članak 69.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća redoviti pregled i periodični servis. Održavanje vatrogasnih aparata u navedenim rokovima provodi se prema planu i programu koji je usklađen s Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN RH broj 101/11). Periodični servis ručnih vatrogasnih aparata obavlja ovlaštena pravna osoba, najmanje jednom godišnje.

Članak 70.

Redoviti pregled ručnih vatrogasnih aparata obavlja domar škole, najmanje jednom u svaka tri mjeseca, u prostorijama u kojima nema korozivne atmosfere.

Članak 71.

O izvršenim redovitim pregledima ručnih vatrogasnih aparata domar škole vodi upisnik. Obrazac upisnika o redovitim pregledima ručnih vatrogasnih aparata daje se u prilogu broj 3., koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

C) OSTALE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Općenito

Članak 72.

U određenim dijelovima građevine u kojima se drže ili uskladištavaju gorivi materijali (ambalaža i ostali gorivi materijali) zabranjeno je pušenje, uporaba otvorenog plamena te držanje i smještaj stvari koje su sklone samozapaljenju.

Članak 73.

Svaka uporaba ili uskladištenje zapaljivih plinova i tekućina potrebno je vršiti u skladu s važećim propisima iz predmetnog područja.

Članak 74.

U svim unutarnjim i vanjskim prostorima i prostorijama škole pušenje je izričito zabranjeno.

Članak 75.

Rad s otvorenim plamenom (aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje) ukoliko se ne vrši u redovnom procesu rada, može se obavljati u prostorijama građevine ili drugim prostorima tek nakon dobivanje pisanog odobrenja osobe zadužene za zaštitu od požara i naloženih mjera koje se moraju poduzeti prije početka rada.

XI. ODGOVORNOSTI ZBOG NEPRIMJENE PROPISANIH I NAREĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 76.

Ravnatelj ima pravo i obvezu vršiti nadzor nad primjenom propisa i odredbi ovog Pravilnika i provođenju rješenja nadležne Policijske uprave.

Ravnatelj je odgovoran za osiguranje financijskih sredstava za provođenje zakonom i podzakonskim aktima propisanih, naređenih te ovim Pravilnikom određenih mjera zaštite od požara i eksplozije.

Ravnatelj ima pravo vršiti kontrolu rada osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara i ovlaštenih predstavnika poslodavca, a u svezi provođenja mjera zaštite od požara propisanih Zakonom, podzakonskim aktima, naređenih i ovim Pravilnikom propisanih mjera zaštite od požara,

Članak 77.

Zbog nepridržavanja mjera zaštite od požara utvrđenih ovim pravilnikom i drugim važećim propisima Republike Hrvatske prema radniku škole se mogu poduzeti mjere utvrđene drugim općim aktima i to:

- pismeno upozorenje,
- otkaz ugovora o radu.

Članak 78.

Mjere iz prethodnog članka izriču se temeljem prosudbe vrste i opsega nepridržavanja mjera zaštite od požara, pri čemu se navedeno nepridržavanje mjera zaštite od požara razvrstava po mogućim štetnim posljedicama u dvije kategorije:

- manja odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara,
- veća odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara.

Postupak za utvrđivanje odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara iz stavka 1. ovog članka može pokrenuti:

- ravnatelj
- osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara.

Članak 79.

Manja odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara su:

- nesudjelovanje u gašenju požara i sprječavanju širenja požara ako su njime nastale manje materijalne štete nakon požara,
- nemarno ili nesavjesno obavljanje obveze u svezi sa zaštitom požara, ako nije izazvan požar ili eksplozija, ili je nastala manja materijalna šteta,

- neprijavljivanje osobi zaduženoj za poslove zaštite od požara pojavu koja može prouzročiti nastanak požara ili eksplozije,
- nemarno ili nesavjesno ponašanje prema opremi i sredstvima za gašenje požara,
- odbijanje rada dužeg od radnog vremena u slučaju kada se to zahtijeva iz preventivnih razloga zaštite od požara,
- obavljanje rada na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozija unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara.

Članak 80.

Veća odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara su:

- nesudjelovanje u gašenju požara i sprječavanju nastanka širenja požara ako su nastale veće štete nakon požara, odnosno ako su uzrokovane lakše posljedice po zdravlje i život radnika ili imovinu,
- nemarno ili nesavjesno obavljanje radne obveze iz zaštite od požara čijim postupkom je uzrokovan požar ili eksplozija pa je došlo do lakših posljedica po radnike ili imovinu,
- obavljanje rada na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara, zbog čega je nastupila lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovinu,
- neopravdano odbijanje izvršenja pojedine odluke, instrukcije i naputka iz zaštite od požara koje su donijeli i naložili ovlašteni predstavnik poslodavca ili osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara a zbog čega je došlo do požara ili eksplozije s lakšim posljedicama po život i zdravlje radnika ili imovine,
- neprijavljivanje ovlaštenom predstavniku poslodavca ili osobi zaduženoj za poslove zaštite od požara pojave (kvar i sl.) koja može prouzročiti požar ili eksploziju, ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovinu,
- nepridržavanje propisa i pravila iz zaštite od požara na radnim mjestima s povećanim opasnostima od požara, sukladno ovom Pravilniku o zaštiti od požara ako je time učinjena lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovinu,
- odbijanje rada dužeg od punog radnog vremena u slučaju nastanka i gašenja požara ili u slučaju spašavanja imovine nakon gašenja požara ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovinu.

Članak 81.

Zbog nepridržavanja mjera zaštite od požara utvrđenih ovim Pravilnikom i drugim važećim propisima RH protiv radnika mogu se poduzeti slijedeće mjere:

- pismeno upozorenje za manja odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara, a koje donosi Ravnatelj, osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara ili ovlašteni predstavnik poslodavca.
- otkaz ugovora o radu, za veća odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara o čemu odluku donosi Ravnatelj.

XII. POSTUPANJE RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 82.

Postupanje radnika u slučaju požara razrađeno je u sklopu Priloga 4. ovog Pravilnika i sastavni je dio Plana i programa osposobljavanja radnika u primjeni mjera zaštite od požara.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 83.

U slučaju nesuglasja u provedbi ovoga Pravilnika pravo tumačenja ima Ravnatelj.

Članak 84.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način propisan za njegovo donošenje.

Članak 85.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.

Članak 86.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o zaštiti od požara koji je donešen dana 06. travnja 2009. godine.



Predsjednica Školskog odbora:

Jadranka Žarković Pečenković, prof.

KLASA: 012-04/13-01/01
URBROJ: 251-290-02-13-01
Zagreb, 09. srpanj 2013.

Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči dana 10. srpnja 2013. godine, a stupio je na snagu dana 18. srpnja 2013. godine.



Ravnatelj:

Dario Budimir, prof.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA IZ ZAŠTITE OD POŽARA

1. Gorenje i gašenje
 - Osnovni pojmovi o gorenju
 - Osnovni pojmovi o gašenju
2. Opasnosti i mjere zaštite od požara
 - Uzroci i izvori nastanka požara
 - Uvjeti širenja požara
 - Zaštitne mjere pri držanju i rukovanju zapaljivim tekućinama i plinovima u objektima
 - Zaštita od požara na ložišnim uređajima
 - Zaštita od požara na električnim uređajima i instalacijama
3. Gašenje požara
 - Gašenje požara na električnim uređajima i instalacijama
 - Gašenje požara zapaljivih tekućina
 - Gašenje požara na ložećim uređajima
 - Gašenje požara u objektima
 - Gašenje požara na motornim vozilima
 - Gašenje požara na osobama
4. Aparati za gašenje
 - Aparati za gašenje prahom
 - Aparati za gašenje halonima
 - Aparati za gašenje ugljičnim dioksidom
 - Aparati za gašenje pjenom
 - Aparati za gašenje vodom
5. Oprema za gašenje požara
 - Hidranti
 - Ključevi za hidrante
 - Cijevi
 - Spojnice za cijevi
 - Razdjelnice i sabirnice
 - Mlaznice
6. Postupanje radnika u slučaju požara
7. Radna mjesta s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije (plinska kotlovnica, kemijski praktikum, poslovi održavanja)

Teoretski dio: 6 sati

Praktični dio: 2 sata

RASPORED RUČNIH VATROGASNIH APARATA

potreban broj vatrogasnih aparata po vrstama:S - 6 = jedinični aparat za manje od 20 m²

S - 9 = jedinični aparat

Redni broj	Građevina - prostor	Požarno opterećenje (GJ/m ²)	S - 9 P - 9	S - 6	CO ₂ -5
1.	podrum, hodnici	nisko	2		
2.	podrum, kabinet tzk	nisko	1		
3.	podrum, praktikum kemije	nisko	1		
4.	podrum, plinska kotlovnica	nisko	2		1
5.	prizemlje, hodnici	nisko	2		
6.	prizemlje, porta	nisko	1		
7.	1. kat, hodnici	nisko	3		
8.	1. kat, knjižnica	nisko	1		
9.	2. kat, hodnici	nisko	3		
10.	potkrovlje, hodnici XVI. gimnazije	nisko	2		
11.	potkrovlje, hodnici XVI. gimnazije	nisko	2		
12.	potkrovlje, hodnici Kl. gimnazije	nisko	3		
13.	potkrovlje, stubište Kl. gimnazije	nisko	1		

Voditelj upisnika (dan, mjesec i godina): _____

I LEGENDA

Požarno opterećenje HRN - U.J1.030

 $Q = Q_i(\text{imobilno}) + Q_m(\text{mobilno})$ GJ/m² $Q < 1$ GJ/m² = nisko požarno opterećenje 2 GJ/m² < $Q < 1$ GJ/m² = srednje požarno opterećenje $Q > 2$ GJ/m² = visoko požarno opterećenjeII LEGENDA

Qi i Qm je uzeto kao prosječna vrijednost iz austrijskih smjernica TRVB - 100/1997.g. tablica 2. i 6.2. za dotičnu vrstu aktivnosti (škola).

Postupanje radnika u slučaju požara

Kako postupiti:

1. stanite i razmislite gdje se nalazite,
2. ovisno o vrsti događaja, zovite telefonski broj dežurstva policije (broj 192), vatrogasaca (broj 193) ili hitne pomoći (broj 194). Ne računajte da su već drugi dojavili o događaju. Umjesto gore navedenih brojeva možete nazvati i jedinstveni telefonski broj 112 za zaštitu i spašavanje.
3. počnite razgovor odmah govoreći polako i razgovijetno, što se dogodilo i da li su ljudi u opasnosti,
4. navedite točnu adresu mjesta nesreće i osobno dočekajte pomoć,
5. budite spremni dati daljnje informacije i osobne podatke (ime i prezime),
6. završite razgovor kada vam služba koju ste kontaktirali to dopusti,
7. ne koristite telefonsku liniju za druge pozive dok pomoć ne dođe. Služba koju ste kontaktirali možda treba daljnje informacije.

Dojava vatrogascima na telefonski broj 193

Procijenili ste da je potrebna pomoć vatrogasaca:

- pokušajte ukloniti opasnost odnosno ugasiti požar ako to možete učiniti bez opasnosti za sebe ili druge. Ako ne možete sami ugasiti požar nazovite bez odlaganja vatrogasce na telefonski broj 93. U slučaju nemogućnosti pozivanja na broj 193, možete nazvati broj 112,
- zatražite pomoć susjeda ili prolaznika,
- pokrenite evakuaciju ljudi i imovine iz ugroženog prostora,
- moguće posljedice događaja ne treba podcjenjivati niti precjenjivati.

Djelujte tako da sprječavate paniku,

- pobrinite se da netko sačeka vatrogasce na ulazu u objekt i zapovjedniku postrojbe prenese bitne informacije,
- ukoliko je to moguće, pobrinite se za očuvanje tragova nesreće. Namjerno uništavanje ili prikriivanje tragova nesreće može se tretirati kao kazneno djelo.

Dojava požara može biti automatska preko vatrodojavnog uređaja (rjeđi slučaj), ili najčešće putem telefona. Ako ste samo posumnjali u požar tako da ste primijetili dim ili osjetili miris plina koji izlazi iz instalacije ili plinske boce, nazovite bez bojazni vatrogasce na broj 93.

Naglašavamo da se vatrogasne intervencije ne naplaćuju ukoliko su obavljene u cilju izravnog spašavanja ljudi i imovine.

Pri telefoniranju govorite polako i razgovijetno i dajte sljedeće podatke:

- Predstavite se!
- Gdje se dogodilo?!

Navedite adresu gdje je pomoć vatrogasaca potrebna.

- Koja vrsta nesreće?!

Nastojte ukratko opisati specifičnu prirodu nesreće. Što se dogodilo, što gori, koji kat objekta, dali se čula eksplozija...

- Posebne okolnosti?!

Ima li unesrećenih i ugroženih? Ima li posebnih opasnosti - primjerice od eksplozije, urušavanja i slično. Zatražite savjet što učiniti ukoliko ste u nedoumici.

Zapamtite da dojava mora biti kratka i jasna. Zabilježene su dojave o požaru ili eksploziji gdje dojavitelji uslijed doživljenog šoka nisu znali reći na kojoj se adresi nalaze.

Kada gasite požar, postupajte na sljedeći način:

- Djelujte oprezno, ali bez odgode
 - pokrenite evakuaciju osoba. Spašavanje ima prednost pred gašenjem,
 - u obiteljskim zgradama razmotrite mogućnosti evakuacije kroz prozore i preko krova.
- Izbjegavajte dim
 - izbjegavajte udisati produkte izgaranja,
 - već nakon kratkog izlaganja dimu osoba gubi svijest, što dim često čini opasnijim od samog plamena. Većina ljudi stradava uslijed gušenja ili trovanja produktima izgaranja. Znajte da zona zadimljenja može biti stotinama puta veća od zone djelovanja plamena. Pojedini objekti su tako građeni da sprječavaju širenje požara i produkata izgaranja iz jedne u drugu prostoriju u određenom vremenskom razdoblju,
- Ne približavajte se požaru dok vatrogasni aparat ili druga oprema nije spremna za gašenje. Zaštitite otkrivene dijelove tijela odjećom.
- Ograničite širenje požara. Ako ne možete ući u prostor zahvaćen požarom, nastojite ograničiti širenje požara zatvaranjem vrata. Uklonite gorivi materijal - zavjese, tepihe.

PRILOG br.6

- Ne izlažite sebe nepotrebnoj opasnosti. Ako se nalazite ispred prostorije unutar koje je požar u fazi tinjanja već duže vrijeme, ne otvarajte naglo vrata. U takvim uvjetima može doći do naglog paljenja vrućih produkata izgaranja! Gašenje prepustite vatrogascima.
- Držite se što niže podu. Temperatura je viša u gornjim dijelovima prostorije, gdje je i više produkata izgaranja, odnosno vrućeg dima.
- Gašenje
 - ne podcjenjujte male požare,
 - gasite požar u sagnutom položaju. Ukoliko je jako isijavanje požara nađite zaklon,
 - na otvorenom prostoru gasite niz vjetar. Pazite da vas ne zahvati plamen ili ne poprskaju zapaljiva tekućina koju gasite. Zato počnite gasiti s udaljenosti od oko 5 metara,
 - gasite samo ako sebe i svoje bližnje ne dovodite u opasnost. U protivnom napustite prostoriju i zatvorite vrata i prozore.

Imajte na umu da ćete moći pogasiti samo male požare u početnoj fazi. Ukoliko je požar u razbuktanoj fazi, toplina i produkti izgaranja onemogućavaju pristup. Tada zatvorite prozore i vrata da se požar dulje zadrži u prostoriji gdje je i nastao.